


EN 54 T.7



**16.8620.**


**Rauchmeldezentrale RMZ,**

mit integriertem Netzteil und optischem Rauchmelder im Contur-Design für Sturzmontage. Zur Ansteuerung von DORMA Feststellvorrichtung. Weitere Rauchmelder z.B. RM-N anschliessbar. Potentialfreier Wechselkontakt und Anschlussklemmen für externe Handauslösung. **Anschlussspannung 230 V AC, Betriebsspannung 24 V DC.** Allgemein bauaufsichtlich zugelassen vom DIBt, Berlin. Abnahmeprüfung erforderlich.

**16.8620. . .**

Code	Dorma	Ausführung
<b>0.RMZ</b>	64800001	silberfarbig
<b>3.RMZ</b>	64800011	weiss (RAL 9016)
<b>6.RMZ</b>	64800004	Edelstahl-Design
<b>910</b>	Widerstände 121 kOhm	

**RMZ DCW** im Contur-Design ohne Netzteil zur Anbindung an die Gebäudeleittechnik über DCW-Systembus und Türmanagementsystem (TMS) auf Anfrage (MTS 16.8622...)



EN 54 T.7

**16.8626.3.RM-N**

**16.8626.3.RM-N**

**Rauchmelder RM-N weiss**

für die Deckenmontage als Zweit- und Drittmelder an allen DORMA Feststellanlagen und an allen DORMA-Rauchmeldezentralen RMZ Contur und RM zu verwenden, weiss. **Betriebsspannung 24 V DC.** Allgemein bauaufsichtlich zugelassen vom DIBt Berlin. Abnahmeprüfung erforderlich. (64830900)

**Zubehör:**

- 16.8624.92 Prüfgerät Rauch FTD 533
- 16.8624.94 Pflückerstange UTP 6  
1,70 - 3,00 m
- 16.8624.96 Pflückerstange UTP 7  
2,20 - 4,00 m
- 16.8624.98 Prüfspray-Halterung  
zu 16.8624.90

**16.8624.90**

**Prüfspray 918/5 für Rauchmelder**

Wichtiger Hinweis:  
Rauchmelder aus ca. 30 cm Entfernung mehrmals ansprühen, Sprühstösse ca. 1 Sekunde, ggfs wiederholen. Sollte der Rauchmelder nach spätestens 1 Minute nicht reagieren, ist er wahrscheinlich fehlerhaft und sollte ausgetauscht werden.



**16.8627.000**

**16.8627.000**

**RS-Alarmmodul**

Akustisches Alarmmodul zur Nachrüstung für RMZ, G-EMR, GSR-EMR im Contur Design. (64790000)



**12.7999.10**

**12.7999.10**

**Handtaster HT-AP,**

**Aufputz** für manuelle Magnetauslösung. (35901532)




**12.7999.20**

**12.7999.20**

**Handtaster HT-UP,**

**Unterputz** für manuelle Magnetauslösung. (35901531)



**16.8660.990**

**16.8660.990**

**Universal-Bohrlehre**

für TS 93 N, EMF, EMR, GSR, TS 92 N, TS 83 und TS 73 V. (18390010)