

**33.2080.1206.93****33.2080.1206.93****Erdungsfeder für Stangenschloss und Lagerstück.****Werkstoffe:**

-Erdungsfeder: Edelstahl 1.4310

Anmerkungen

1. = Rückseite des Verschlusselementes
2. = Flachstangenschloss
3. = Lagerstück, Zunge /Flügelzunge
4. = Anzugsmoment 2 Nm

Vorteile:

Die Erdungsfeder wurde vom VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Offenbach in Anlehnung an die DIN (VDE 0100 Teil 540): 2012-06 sowie DIN EN 61439-1 (VDE 0660 Teil 600): 2012-06 Abschnitt 8.4.3.2.2. und 10.5.2 getestet und hat die Prüfung bestanden.

Getestet wurden eloxierte und gepulverte (Epoxy und Polyester) Bleche mit einer Schichtstärke bis 240µm.

